

## Teljesítménynyilatkozat

305/2011/EU rendelet alapján

Beton szegélyelemek-CPR-14.

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma 362/2009/5
2. Termékcsalád: Beton szegélyelemek
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: kültéri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, beltéri használatra, ideértve a körülkerített tömegközlekedési megállóhelyeket is valamint tető burkolására az **e-UT 06.03.42 előírásoknak** megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.
4. Gyártó neve, címe: BetonEPAG Építőanyaggyártó Kft. 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Bagi Attila 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4**
7. Az MSZ EN 1340:2003 Beton szegélyelemek szabvány szerint a 2071 számon bejelentett KTI nonprofit Kft. elvégezte az első típus vizsgálatokat. A gyártó a gyártás folyamatos ellenőrzését biztosítja.

### 8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről

A teljesítménykövetelmények értékelése		Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények	Szint, vagy osztály	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méretek és mérettűrések	Hosszeltérés névleges $\pm 1\%$	Megfelelő	MSZEN 1340:2003 C mell.
	Szélesség és vastagság eltérés névleges $\pm 3\%$		
	Síktól és az egyenestől való eltérés $\pm 4$ mm		
Kopásállóság	Max. 18000 m <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup> (I)	6264mm <sup>3</sup> / mm <sup>2</sup> osztály: 4 Jelölés: I	MSZEN 1340:2003 H mell.
Fagy és só állóság	Max. 1kg/m <sup>2</sup> (D)	0,23 Kg/m <sup>2</sup> osztály: 3 Jelölés: D	MSZEN 1340:2003 D mell.
Hajlító szilárdság	Min. 5,0N/mm <sup>2</sup>	7,0N/mm <sup>2</sup> osztály: 3 jelölés: U	MSZEN 1340:2003 F mell.
Csúszás ellenállás SRT átlag	Nincs	----	
Tűzállóság	EURO osztály A1-F-ig	A1	
Vízfelvétel	Max 6% (B)	5,28% osztály: 2 Jelölés: B	MSZEN 1340:2003 E mell.
Tűzállóság külső tűz esetén	Nincs	Megfelelőnek tekinthető	
Tartósság	Nincs	----	
Azbeszt emisszió	Nem tartalmaz	----	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel. a 8.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Bagi Attila ügyvezető igazgató

**betonEPAG KFT.**  
 2335 Taksony, Szt. Imre út 059/2. Hrsz.

Taksony 2014. július 01.



.....  
 (a kiállítás helye és dátuma)

.....  
 (aláírás)